



Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin
www.zdpznin.nbip.pl
tel./fax. (52) 30 20 668

DT 2410.38.2019

Podgórzyn, dnia 07.10.2019

**Dla zainteresowanych
Wykonawców**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km .

1. *Proszę o wskazanie właściwej grubości pobocza. Zgodnie z kosztorysem wynosi ona 20 cm, zgodnie z projektem 10 cm, zaś zgodnie z SST 15 cm.*

Odpowiedź

Prawidłowa grubość pobocza to 10 cm. Zamawiający wprowadzi zmianę w pozycji kosztorysowej nr 46 i usunie pozycję 47.

2. *Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC22P zamiast AC16P?*

Odpowiedź

Zamawiający nie zezwoli na zastosowanie mieszanki AC22P zamiast AC16P.

3. *Proszę o wskazanie właściwej wytrzymałości gruntu stabilizowanego cementem pod jezdnią – zgodnie z kosztorysem jest to $R_m=2,5$ MPa, zaś zgodnie z dokumentacją C3/4.*

Odpowiedź

Właściwa wytrzymałość gruntu stabilizowanego cement to C3/4.

4. *Proszę o wykreślenie zwrotu „- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu” w poz. 44 kosztorysu.*

Odpowiedź

Zamawiający wykreśli zwrot „za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu” w poz. 44 kosztorysu ofertowego.

5. *Proszę o podanie parametrów geokraty.*

Odpowiedź

Parametry geokraty:

- wysokość 5 cm,
- wytrzymałość poprzeczna i podłużna 30kN/m,
- wymiary oczek min 65x65 mm,
- szerokość wiązań pomiędzy węzłami 100 mm.

6. *Czy Zamawiający będzie wymagał ustawienia słupków „PAS DROGOWY”?*

Odpowiedź


Zamawiający nie będzie wymagał ustawienia słupków „PAS DROGOWY”

7. Proszę o informację, czy Zamawiający zezwoli na ograniczenie gwarancji na oznakowanie poziome do maksymalnie 60 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zezwoli na ograniczenie gwarancji na oznakowanie poziome do 60 miesięcy.

M.Sz.....(07.10.2019)

P.O. DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Żniewie
z siedzibą w Podgórzynie

Andrzej Górczyński