



Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin
www.zdppznin.nbp.pl
tel./fax. (52) 30 20 668

DT 2410.20.2020

Podgórzyn, dnia 08.10.2020 r.

**Dla zainteresowanych
Wykonawców**

Dot.: „Modernizacji drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo na odcinku Obielewo – Młodocin o łącznej dł. 3,725 km”

1. Zgodnie z dokumentacją projektową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5,0cm należy wykonać z mieszanki typu AC8S (uziarnienie 0/8mm). Z uwagi na grubość 5,0cm i drobne uziarnienie mieszanki AC8S zachodzi ryzyko przegęszczenia się warstwy podczas jej zagęszczenia. Czy Wykonawca może zastosować mieszankę typu AC11S o uziarnieniu 0/11mm dla ruchu KR1-2?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC8S zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie sprawdzał czy doszło do przegęszczenia warstwy podczas jej układania.

2. Zgodnie z dokumentacją projektową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5,0cm należy wykonać z mieszanki typu AC8S (uziarnienie 0/8mm). Dla grubości 5,0cm możliwe jest ułożenie mieszanki typu SMA16JENA o uziarnieniu 0/16mm i zwiększonej odporności na koleinowanie. Powyższa mieszanka pełni jednocześnie funkcje warstwy wyrównawczej i ścieralnej oraz może być układana w warstwach o grubości od 4,0cm do 10cm co umożliwi lepsze wyrównanie powyższego odcinka drogi powiatowej. Czy Wykonawca może zastosować mieszankę typu SMA16JENA o uziarnieniu 0/16mm dla ruchu KR1-2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na zastosowanie mieszanki typu SMA16JENA o uziarnieniu 0/16mm dla ruchu KR1-2.

M.Sz.....08.10.2020 r.